



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия

почтовый адрес: г. Магас ул. 65 лет Победы №3, 386001 тел: 8(8734)-55-03-29,
Факс: 8(8734)-55-19-71 телефон доверия: 8(8734)-55-19-67, E-mail:mchsri@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности по г. Карабулак

почтовый адрес: 386231г. Карабулак ул. Джабагиева № 167
(наименование органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля)

«06» ноябрь 2014г.

г. Карабулак

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 136

По адресу/адресам: г. Карабулак ул. Осканова, 120

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г.

Карабулак пожарному надзору майора внутренней службы Султыгов М.М.

№ 136 от.23.10.2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное казенное образовательное учреждение «СОШ № 1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/4

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности г. Карабулак

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Часыгова З.Б.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Газиков Башир Саварбекович государственный инспектор по г. Карабулак по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (СНиП 2.01.02-85 п. 1.8)

-автоматическая пожарная сигнализация находится в не рабочем состоянии (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 61)

-отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 12)

-не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 63)

-объект не в полной мере обеспечен электрическими фонарями (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 38)

-в здании отсутствует эвакуационное освещение (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 43)

-отсутствует выход через чердачное помещение на кровлю здания (СНиП 21-01-97 п. 8.4)

-приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен с нарушениями (НПБ 88-2001 п. 12.52)

-на объекте не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 12)

-руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность объекта не прошли обучения пожарно-техническому минимуму (ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 3; Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645)

Отсутствует система дублирующая подачу звукового сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 83 п. 7)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____


Государственный инспектор ОНД по
г. Карабулак майор вн/сл Газиков Б.С

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"6" 11 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)